

LABORATORI DE AGUAS POTABLES DE SAN FELIU DE GUÍXOLS,**Nº d' Informe: E7-21-000022**

Barri Bufaganyes s/n

Nº Registre Sanitat: LSAA-114-97

17246 -Santa Cristina d'Aro · Telf. 972 837 035 Fax:

Control analític sota Certificat de Registre d'Empresa nº ER-0111/1997 d'AENOR (UNE-EN ISO 9001)

IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT

Empresa:	FCC-AQUALIA ANGLÈS	Telèfon:	972 42 12 32
Adreça:	c/ Avall, 27 Masoveria Can Cendra	Fax:	
Població:	Anglès (Girona)		

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

Tipus mostra:	AIGUA DE CONSUM
Municipi:	ANGLÈS
Tipus P. mostra:	DIPÒSIT
Punt Mostra:	DIPÒSIT GENERAL /

Data de presa:	25/02/2021
Recollida per:	PERSONAL AQUALIA

DADES DE CONTROL

Data Recepció:	25/02/2021
Data Inici:	25/02/2021
Data Final:	26/02/2021
Codi P.M.	26568
Registre Nº:	22
Tipus Anàlisi:	INDEX LANGELIER DURESA

DADES ANALITIQUES APORTADES PEL CLIENT (in situ)


Clor Lliure: 1,00 mg/l;

RESULTATS DE L'INFORME D'ASSAIG

Paràmetre	Mètode	Unitats	Resultat	Incert. Expan (k=2)	Valor paramètric RD 140/2003
INDEX DE LANGELIER	PNT-Sant Feliu-Índice Langelier (1)	N/E	0,4		
DURESA	PNT-Sant Feliu-Dureza Total, Dureza Càlcica, °F	°F	20		

Observacions:

RESPONSABLE TÈCNIC DEL LABORATORI



Data Informe: 26/02/2021

ROSA MARIA VANCELLS BOLIVAR